



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mostehnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Главный гос.инспектор

Должность лица, утвердившего разрешение

Подпись / _____
Ф.И.О.
« _____ » _____ 20 ____ г..
М.П.

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ**

№ _____ от « 28 » августа 20 ____ года

Мною, государственным инспектором отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора

проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных

(Ф.И.О., телефон)

На основании Заявления

(вх.№, дата регистрации в территориальном органе Ростехнадзор)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника, юридический адрес, № телефона)

и акта осмотра энергоустановки № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г. _____
БНК на 300 мест к школе № _____ по адресу: г. Москва, ул. _____

(фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)

установлено, что энергоустановка соответствует техническим условиям, требованиям проектной документации, нормативно-техническим документам и допускается в эксплуатацию _____

По постоянной схеме с « _____ » _____ 20 г.

Срок действия разрешения до « _____ » _____ 20 ____ г.

Государственный инспектор _____ / _____ /
(Подпись, штамп) (Ф.И.О.)

Экземпляр Разрешения получил _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение: акта осмотра энергоустановки на 3 листах.

УТВЕРЖДАЮ
Главный гос. инспектор

Должность лица, утвердившего разрешение

/ _____ /

ГБПОУ г. Москвы

Наименование организации (собственник)
Директор

Должность, Ф.И.О. руководителя

Подпись

Ф.И.О.

г. Москва, ул. , д.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Юридический и фактический адрес, телефон

**АКТ
ОСМОТРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ**

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

Блок начальных классов на 300 мест к школе № по адресу: г. Москва, ул. , д.

Наименование электроустановки, почтовый адрес

Акт составлен *государственным инспектором отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора*

(должностное лицо территориального органа Ростехнадзора)

в присутствии руководителя (заявителя), технического руководителя или ответственного за электрохозяйство Инженера ГБПОУ г. Москвы

(Наименование организации, Ф.И.О., телефон)

в том, что в период с « ____ » _____ 20 ____ г. по « ____ » _____ 20 ____ г.
проведена проверка технической, исполнительной, пуско-наладочной и эксплуатационной
документации и осмотр технического состояния электроустановки здания БНК к школе № по адресу:
г. Москва, ул. , д. , ТП – 13321 луч «А» и «Б», в/у № 130927

(Наименование электроустановки, номера вводов от источника электроснабжения)

В результате установлено:

1. Осмотру предъявлено ВРУ-1 шт., типа ВРУ-8504МУ в составе 5 панелей, в т.ч. АВР; АВР-1 шт., типа АВР-160; ЩО – 9 шт., типа ЩРН 54; ЩАО – 9 шт., типа ЩРН 54; ЩР- 17 шт., типа ЩРН 54 и другое электрооборудование согласно проекту электроснабжения;
U=380/220В; P max = 362,8 кВт.

(Перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру, тип мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов,)

2. Проект (однолинейная схема) проект
Разработчик ООО «ТМ-Электро»

Согласованный

с энергосбытовой организацией « ____ » _____ 20 ____ г.

с сетевой организацией 13 район МКС- филиал ОАО «МОЭСК» _____ г.

с региональным диспетчерским управлением (РДУ) _____ - - - 20 ____ г.

с Ростехнадзором _____ » _____ 20 ____ г.

от _____

3. Разрешение на присоединение мощности №

P max 362,8 кВт., P един ----- кВА

Акт разграничения балансовой принадлежности сторон и Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон между:

РЭР УКС СВО ОАО «МОЭСК» и ГБПОУ г. Москвы

№ _____ от _____

4. Категория обеспечения надежности электроснабжения:

по проекту - II, имеются потребители I-ой; фактически - II, имеются потребители I-ой

5. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): Меркурий 230 № 16773378, 16773575, 16760818 гос.пов.
ART- 03CNС измерительными трансформаторами (тип, коэффициент, номинальная нагрузка)
типа Т-0, 66- 300/5А- 2 комплекта; Т-0,66-150/5А – 1 копмл.

1. Ввод №1: ППН37-250А; 1. Ввод №2: ППН37-200А; 3.Ввод №1 АВР: ВА5735-160А; 4. Ввод №2АВР: ВА5735-160А.

№ 201-од

7. Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок

Обеспеченность обслуживающим персоналом	достаточно
---	------------

10. Протоколы испытаний и измерений от « _____ » _____ 20 ____ г.
ООО «ТМ-Электро»

Выдано *МТУ Ростехнадзора*

(Другие документы, рассмотренные в ходе осмотра,)

(Подпись, штамп)

