



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 7915 от «25» ноября 2019г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью ИК «ТМ-Электро»**

Петровский бул., д.3, стр.2, эт.4, пом.І, комн.5, Москва, 127051 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной схемы электроустановки требованиям нормативно-технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
3. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1кВ.
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
5. Измерение напряжения прикосновения и шага.
6. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
7. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
8. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
9. Испытание устройств защитного отключения.
10. Проверка фазировки РУ напряжением до 1 кВ и их присоединений.
11. Испытание устройств АВР.
12. Испытание измерительных трансформаторов тока напряжением до 1 кВ.
13. Испытание крепежных деталей розеток и приспособлений для подвешивания светильников.
14. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ.
15. Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 1 кВ.
16. Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров.
17. Испытание конденсаторов напряжением ниже 1 кВ.
18. Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии.
19. Испытание аккумуляторных батарей.
20. Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.

21. Измерение удельного сопротивления грунта.
22. Измерение сопротивления пола и стен.

Свидетельство выдано на основании протокола № 50-ЭЛ от «25» ноября 2019г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 26.09.2018г. № 474.

Срок действия Свидетельства установлен до «25» ноября 2022г.

Председатель комиссии
М.П.



Н.В. Телегин